

Код форми за ЗКУД
Код закладу за ЗКПО

Броварський районний відділ лабораторних досліджень ДУ «Київський ОЛЦ МОЗ України»	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 327/0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000р. № 160
---	--

ПРОТОКОЛ № 670
дослідження питної води
від «25» липня 2017 року

Місце відбору проби с. Богданівка, КП «Богданівське джерело»

Найменування водо джерела бювет

Дата і час відбору проби 24.07.17 р. (за угодою)

Санітарно-хімічні показники

I. Органолептичні показники

№ з/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Методики визначення
1	Запах при : 20град. С 60 град. С	бали	ГОСТ 3351-74
2	Забарвленість	градуси	ГОСТ 3351-74
3	Каламутність	НОК	ГОСТ 3351-74
4	Смак та присмак	бали	ГОСТ 3351-74

II. Фізико-хімічні показники

5	Водневий показник рН	7,25	одиниці рН	ДСТУ 4077-2001
6	Залізо загальне	0,12	мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
7	Загальна жорсткість	4,25	ммоль/дм ³	ГОСТ 4151-72
8	Марганець	0,008	мг/дм ³	ГОСТ 4182-89
9	Мідь	0,008	мг/дм ³	ГОСТ 4388-72 ; ISO 8288
10	Сульфати	15,4	мг/дм ³	ГОСТ 4389-72
11	Сухий залишок	220,0	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
12	Хлор залишковий	не визначався	мг/дм ³	ГОСТ 18190-72
13	Хлориди	31,9	мг/дм ³	ДСТУ 9297-2007
14	Цинк	0,06	мг/дм ³	ISO 8288

III. Санітарно - токсикологічні показники

№ з/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Методики визначення
15	Алюміній не визначався	мг/дм ³	ГОСТ 18165-89
16	Амоній <0,05	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
17	Нітрити <0,003	мг/дм ³	ГОСТ 4192-82
18	Нітрати <0,1	мг/дм ³	ГОСТ 18826-72
19	Кадмій не визначався	мг/дм ³	ISO 8288
20	Молібден не визначався	мг/дм ³	ISO 8288
21	Свинець <0,01	мг/дм ³	ISO 8288
22	Фториди 0,29	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
	Специфічні речовини, характерні для місцевих умов, мг/дм ³		

Підпис особи, яка проводила дослідження
Завідувач санітарно-гігієнічної лабораторії

Юрченко К.В.
Курильчик Н.В.

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ : Досліджена проба води відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною»

Висновок підготував лікар

Віктор В. Шевченко

Завідувач Броварського районного
відділу лабораторних досліджень

Прокопенко В.А.



РЕЗУЛЬТАТ № 3752
санітарно-мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії яка проводила дослідження - мікробіологічна

Дата: 24.07.2017р.

Назва зразка: вода питна, відомчий водогін

Місце відбору зразка: кран бювету КП «Богданівське джерело», с.Богданівка

Мета дослідження :ДСанПін 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною».

Показання щодо дослідження: за угодою

№ п/п	Найменування показників	Одиниці виміру	Результати дослідження питної води		
			Водопровідної з пунктів розливу та бюветів	З колодязів та каптажів джерел	Фасованої
1. Мікробіологічні показники					
1.	Загальне мікробне число при t37°C – 24 год	КУО/см ³	0	-	-
2.	Загальне мікробне число при t22°C – 72 год	КУО/см ³	-	-	-
3.	Загальні колі форми	КУО/л ^{дм} ³	Відсутні	-	-
4.	E coli	КУО/100см ³	Відсутні	-	-
5.	Ентерококи	КУО/100см ³	Відсутні	-	-
6.	Синьогнійна паличка (Pseudomonas aeruginosa)	КУО/л ^{дм} ³	-	-	-
7.	Коліфаги	БУО/л ^{дм} ³	-	-	-
8.	Патогенні ентеробактерії, в т.ч. бактерії роду Сальмонела	Наявність в 1дм ³	-	-	-
2.Паразитологічні показники					
9.	Патогенні кишкові найпростіші: ооцисти криптоспоридій із оспор цисти лям блій дизентерійних амеб балантидія кишкового та ін..	Клітини цисти в 50дм ³	-	-	-
10.	Кишкові гельмінти	Клітини яйця личинки в 50дм ³	-	-	-

Прізвище підпис лікаря-бактеріолога _____

В.Д.Сич

Дата видачі: 26.07.2017р.

Висновок

Всі мікробіологічні показники відповідають вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10

Висновок підготував лікар (прізвище підпис) _____

М. П.

Завідувач відділу

В.А.Прокопенко